

BALORAZIO FITXA

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBITZU PUBLIKOAK

✓ **PROPOSAMENA**

Arreglar la canalización de las aguas de la calle Balantxa

✓ **BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOA:**

Balantxa kalea aztertu da eta malda gehien duen tartean azalerako uren jasoera estolda zuloen bitartez bakarrik egiten dela ikusi da. Suposatzen da eskaera tarte honi dagokiola.

Kaleak duen maldak azalerako uretan eragina badu ere, hauen jasoera hobetu daitekeela uste da, kanaleta baten bitartez adibidez.

Zeharkako maldak zehazki aztertu beharko lirateke eta soluzio onena aukeratu. Adibidez, luzerako kanaleta bat jarriz edo arrain-hezur moduan azalerako uren jasoera hobea egin ahal izateko.

Aurreikusten dena, luzerako kanaleta bat da, zubitik hasi eta beheraino.

✓ **AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):**

50.000€.

✓ **PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:**

6 hilabete.

✓ **PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:**

Zerbitzu Publikoak.

✓ **AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da?**

Urte bat (2.019).

✓ **PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)**

Prozesuan aurrera.